



| Empfohlene Kombination bei Netzspannung 3x 400V | | |
|---|-------------|-------------|
| Motor | Softstarter | Bremse |
| >5,5 - 7,5kW | DAS-T 7,5 | VB 400 - 40 |
| >7,5 - 11kW | DAS-T 11 | VB 400 - 60 |

Dieser Schaltungsvorschlag wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt die Firma PETER electronic GmbH & Co. KG keine Haftung für Schäden, die aus eventuell enthaltenen Fehlern resultieren. Technische Verbesserungen behalten wir uns vor.

PETER electronic GmbH & Co. KG, Bruckäcker 9, D-92348 Berg, Tel. (09189) 4147-0, Fax (09189) 4147-47

| | | | |
|---|------------------|---------------------------|------------|
| Kombination DAS-T mit Bremse VB ... - 40/60 | | Nummer: | Verteiler: |
| | | | |
| Bearb.: A. Wein | Datum 17.12.2007 | Filename: DAS-T_VB-60.skf | |
| Geändert: | Geprüft: Ki | Blatt 1 | von 1 |