



Empfohlene Kombination bei Netzspannung 3x 400V		
Motor	Softstarter	Bremse
>11 - 15kW	DAS-T 15	VB 400 - 100
>15 - 22kW	DAS-T 22	VB 400 - 100
>22 - 25kW	DAS-T 30	VB 400 - 100 VB 400 - 200
>25 - 30kW	DAS-T 30	VB 400 - 200
>30 - 37kW	DAS-T 37	VB 400 - 200
>37 - 55kW	DAS-T 55	VB 400 - 200 VB 400 - 400

Dieser Schaltungsvorschlag wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt die Firma PETER electronic GmbH & Co. KG keine Haftung für Schäden, die aus eventuell enthaltenen Fehlern resultieren. Technische Verbesserungen behalten wir uns vor.

PETER electronic GmbH & Co. KG, Bruckäcker 9, D-92348 Berg, Tel. (09189) 4147-0, Fax (09189) 4147-47

Kombination DAS-T mit Bremse VB ... - 100 ... 600		Nummer:	Verteiler:
Bearb.: A. Wein	Datum 17.12.2007	Filename: DAS-T_VB-600.skf	
Geändert:	Geprüft: Ki	Blatt 1	von 1