



Empfohlene Kombination bei Netzspannung 3x 400V		
Motor	Softstarter	Bremse
bis 22kW	bis VS 22/S48	VB 400 - 100
>22 - 45kW * (55kW)	bis VS 45/S48 * (VS 55/S48)	VB 400 - 200
>45 - 90kW * (110kW)	bis VS 90/S48 * (VS 110/S48)	VB 400 - 400
>90 - 132kW * (160kW)	bis VS 132/S48 * (VS 160/S48)	VB 400 - 600

* Bei kleinen Schwungmassen oder wenn längere Bremszeiten akzeptiert werden, können die Bremsgeräte bis zu den in Klammer angegebenen Motorleistungen eingesetzt werden.

Dieser Schaltungsvorschlag wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt die Firma PETER electronic GmbH & Co. KG keine Haftung für Schäden, die aus eventuell enthaltenen Fehlern resultieren. Technische Verbesserungen behalten wir uns vor.

PETER electronic GmbH & Co. KG, Bruckäcker 9, D-92348 Berg, Tel. (09189) 4147-0, Fax (09189) 4147-47		
Kombination VersiStart ... /S48 mit Bremse VB ... - 100 ... 600		Nummer:
		Verteiler:
Bearb.: A. Wein	Datum 23.06.2008	Filename: VS-S48_VB-600.skf
Geändert:	Geprüft: Ki	Blatt 1 von 1