



Empfohlene Kombination bei Netzspannung 3x 400V			
Motor		Softstarter	Bremse
HP	kW		
10	≤7,5	VS i III 525-23 C1	VB 400 - 40
15	≤ 11	VS i III 525-43 C1	VB 400 - 60

Dieser Schaltungsvorschlag wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt die Firma PETER electronic GmbH & Co. KG keine Haftung für Schäden, die aus eventuell enthaltenen Fehlern resultieren. Technische Verbesserungen behalten wir uns vor.

PETER electronic GmbH & Co. KG, Bruckäcker 9, D-92348 Berg, Tel. (09189) 4147-0, Fax (09189) 4147-47

Kombination VS i III ... C1 mit Bremse VB ... - 40 ... 60

Nummer:

Verteiler:

Bearb.: A. Wein

Datum 25.03.2010

Filename: VSIII-C1\_VB-40...60.skf

Geändert:

Geprüft: Ki

Blatt 1 von 1