



Empfohlene Kombination bei Netzspannung 3x 400V			
HP	Motor kW	Softstarter	Braking device
>7,5 - 10	>5,5 - 7,5kW	VS II 400 - 17	VB 400 - 40
>10 - 12	>7,5 - 11kW	VS II 400 - 25	VB 400 - 60
20	15	VS II 400 - 45	VB 400 - 60

Dieser Schaltungsvorschlag wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt die Firma PETER electronic GmbH & Co. KG keine Haftung für Schäden, die aus eventuell enthaltenen Fehlern resultieren. Technische Verbesserungen behalten wir uns vor.

[www.peter-electronic.com](http://www.peter-electronic.com)

PETER electronic GmbH & Co. KG, Bruckäcker 9, D-92348 Berg, Tel. (09189) 4147-0, Fax (09189) 4147-47		
Kombination Softstarter VersiStart II [17 - 45A] mit Bremsgerät VersiBrake [40 - 60A]		Nummer:
		Verteiler:
Bearb.: A. Wein	Datum 20.07.2009	Filename: VSII_VB-60.skf
Geändert:	Geprüft: Ki	Blatt 1 von 1